

Ściana  
demontowalna  
h=4,00m

RURY STALOWE  
Wysokość  
dostępna  
h=5,53m

Miejsce włączenia instalacji  
przepustnice ślimakowe 4x DN150  
(dysk nierdzewny)

LT powrót -25-40 st C

LT zasilanie -55 st C

HT powrót - 40-70 st C

HT zasilanie -98 st C

Podpora

INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE  
h=4,92m

INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE  
h=4,20m

Fundament pod  
silnik 1,5MW

Kocioł CRONE

HAK

5

6

7

8