



Istniejące  
przyłącze gazu

3

0.5%

Istniejąca instalacja  
GAZ fi150

Granica zmiany  
średnicy

Istniejąca instalacja  
GAZ fi100

4

Miejsce wciniki  
na rurze fi150

5

SKALA 1:100

6

Planowana trasa instalacji gazowej  
do silnika długość około 20mb

7

PLANOWANA TRASA INSTALACJI GAZOWEJ DLA SILNIKA 1,5MW

kan/fizyjs

Fundament pod  
silnik 1,5MW

Podpora

INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE  
h=4,92m

INSTALACJE  
ELEKTRYCZNE  
h=4,20m

Kocioł CRONE

3012.00

2752.00

1360.00

240.00

1979.56

5430.18

4300.00

4520.67

HAK