

Dostawa i uruchomienie układu wysokosprawnej produkcji energii elektrycznej oraz ciepłej w skojarzeniu – dostawa kompletnej jednostki kogeneracyjnej o mocy 4,5 MW wraz z kompletną, dźwiękoizolacyjną obudową kontenerową do zabudowy na zewnątrz w ramach projektu: „Budowa nowej jednostki wysokosprawnej kogeneracji o mocy 4,5 MWe”.

Pytania i odpowiedzi:

1. Czy Zamawiający dopuszcza aby wykonawca zastosował do uruchomienia oraz późniejszej eksploatacji urządzenia olej firmy Shell Mysella s6n lub inny olej wskazany w dokumentacji (dopuszczony przez producenta silnika gazowego), którego zużycie oraz czas eksploatacji potwierdzony jest referencjami.

Odp.: W okresie dostawy i uruchomienia (okres dostawy oleju przez Oferenta) Oferent może stosować dowolny olej dopuszczony przez producenta. W kolejnych latach eksploatacji Zamawiający w ramach unifikacji będzie stosował olej stosowany we wszystkich silnikach JMP – spełniający wymagania producenta.

2. W odniesieniu do udzielonej przez Państwa odpowiedzi (Zmiana nr 4 Pytanie 1.) prosimy o informację, czy przy założeniu, że Umowa zostanie podpisana do dnia 10 sierpnia 2019r., ostateczny termin realizacji zamówienia to najdalej 30.06.2020r. (zgodnie z pkt. 3.1 SIWZ), czy też będzie istniała możliwość wydłużenia tego terminu w drodze negocjacji pomiędzy Zamawiającym a Oferentem.

Odp.: Na tym etapie Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu realizacji zamówienia.

Graniczny termin składania ofert- 25.07.2019r. godz. 12.00